



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e.mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Notified Body N°0987
Directive 89/106 CEE



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/720/08/CPD/14041

Classification Assessment

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza della direttiva 89/106/CEE della Comunità Economica Europea, del 21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 720.0DC0050/08

Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA
 Classification on behalf of

ALMA S.p.A.

Via Donatello, 4 - 50010 Loc. Capalle - Campi Bisenzio (FI) - ITALY

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE

Trade name of the material

TAURUS

(Peso / Weight 1300 g/m²)

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard

EN 14041: 2004

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

EN 13501 - 1: 2007

Fire classification of construction products and building elements -

Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -

Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

B_{fl} - s1

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:

Rivestimento pavimento posto in opera incollato con adesivo tipo Aquacol T della Mapei S.p.A. in ragione di 350 g/m² a substrato incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl}.

L'organismo di certificazione (**LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987**) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) richieste in AoC3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto.

Il Laboratorio non è stato coinvolto in nessuna attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

Floor covering glued with adhesive type Aquacol T by Mapei S.p.A. in ratio of 350 g/m² to non-combustible substrates classified as Euroclasses A1_{fl} or A2_{fl}.

The notified body (**LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987**) has performed the initial type testing (ITT) on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product (AoC3). The Laboratory has not been involved in any sampling activity.

Prato, 09/07/2008

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

Dott. Massimo Borsini

Il Responsabile Legale

The Legal Representative

Dott. Gian Carlo Borsini

Valid until: 08/07/2013

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto e deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova.

Il presente documento non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio.

This document does not represent type approval or certification of the product and have to be read in conjunction with the Test Reports.
 This document can not be reproduced partially without the authorization written of this Laboratory.

